



Pregão Eletrônico nº 60/2022

Processo Administrativo nº 22/0489-0001901-2

Assunto: Relatório para Apresentação de Nova Amostra

O Pregoeiro informa o relatório de falha da amostra originalmente apresentada pelo licitante VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, conforme abaixo.

Aos interessados,

Porto Alegre/RS, 9 de fevereiro de 2023.

Daniel Antunes Carpter,
Pregoeiro

PROCERGS

07/02/2023 – DIF/PIR

Assunto: Falhas apresentadas pela amostra

Em decorrência da solicitação do fornecedor de 27/01/2023, informamos que:

- ao realizar teste de autonomia com carga resistiva de 1.900W, o *nobreak* interrompeu a alimentação da carga sem razão aparente e apresentou o alarme F08 no painel, e
- após 30 minutos do fato anterior, ao religar a alimentação na entrada do *nobreak*, apresentou novo alarme F01 no painel.

Prazo de entrega da nova amostra: 10 (dez) dias úteis, a contar desta data.



Nome do documento: Parecer_Amostra_2.doc

Documento assinado por

Carlos Andre Culau de Meneses
Marcio Joel Barth

Órgão/Grupo/Matrícula

PROCERGS / PIR / 50849
PROCERGS / PIR / 52613

Data

07/02/2023 14:05:04
07/02/2023 14:38:03

